



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru
Отдел надзорной деятельности по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области
ул. Ленина, 62, р.п. Турки, Россия, Тел.: 4-49-74 Факс: 4-44-47 E-mail: gpn32@gumchs.saratov.ru

Предписание № 326/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
16.12.2015 года

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - основной общеобразовательной школе с. Чиганак Аркадакского района Саратовской области
Саратовская область, Аркадакский район,
с. Чиганак, ул. Будюка, 49б

Директору МБОУ - ООШ с. Чиганак Костиковой Т.Н.

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов по пожарному надзору № 326 от «16» ноября 2015 года, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» 16 декабря 2015 года заместителем главного государственного инспектора Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов по пожарному надзору Шохиним М.В. проведена внеплановая проверка юридического лица МБОУ - ООШ с. Чиганак Саратовской области расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, с. Чиганак, Будюка, 49б, совместно с директором МБОУ - ООШ с. Чиганак Костиковой Т.Н. с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует дублирование системой автоматической пожарной сигнализацией сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной части без участия дежурного персонала	ч. 7, ст. 83 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г	01.06.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в

том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание составили:

Заместитель начальника ОНД
по Ртищевскому, Аркадакскому
и Турковскому районам Саратовской области
УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области
капитан внутренней службы
«16» декабря 2015 г.



М.В. Шохин

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ - ООШ с. Чиганак
«16» декабря 2015 г.

Т.Н. Костикова

